



Trinkwasseranalyse Mineralstoffe 27.06.2017

		Niederzone	Toleranzwert
Chlorid Cl	mg/l	11.8	
Sulfat SO ₄	mg/l	15.1	
Nitrat NO ₃	mg/l	17.3	40
Ortho-Phosphat	mg/l	nb	
Calcium Ca	mg/l	121.1	
Magnesium Mg	mg/l	13.4	
Gesamthärte	°fH	35.7	
Karbonathärte	°fH	30.1	
pH-Wert		7.8	
DOC	mg C/l	nb	
Oxidierbarkeit (KMnO ₄)	mgKMnO ₄ /l	2.6	
Kalium K	mg/l	2.6	
Natrium Na	mg/l	7.6	

16.12.2017

DK